

Wrocław, dnia 03.04.2020 r.

Do Zainteresowanych

DZ.262.1.4.2020/GNP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont (termomodernizacja) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i ul. Gajowicka 95”

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp” wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 4:

W związku z obniżeniem wymagań w stosunku do wysokości wadium dla zadań 1 oraz 2, zwracam się z prośbą o obniżenie wadium dla zadania nr 3 do kwoty 5000 zł.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenia wadium dla zadania nr 3 do kwoty 5 000,00 zł

Pytanie nr 5:

Niniejszym zwracam się z prośbą o wprowadzenie dodatkowych płatności dla Zadania nr 3, Podzadania nr B (Docieplenie ścian zewnętrznych – fasada z płyt warstwowych). Z uwagi na wysoką wartość prac, sugerujemy wprowadzenie minimum 3 płatności dla przedmiotowego podzadania.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych płatności.

Pytanie nr 6:

W przypadku prac polegających na wykonaniu fasady z płyt warstwowych, zwracam się z prośbą o dopuszczenie materiału o parametrze izolacyjności ciepła $U_c=0,19$ W/m² K (parametr zgodny z warunkami technicznymi jakie powinny spełniać ściany zewnętrzne), np.: BALEXTERM-MW-W-ST 200 mm lub BALEXTERM-MW-W,ST 240 mm

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na użycie materiałów o $U_c > 0,18$ W/(m²*K).

Pytanie nr 7:

Ze względu na obecnie zaistniała sytuację w kraju występują duże problemy z uzyskaniem odpowiedzi na zapytania cenowe materiałów.

Z tego względu zwracamy się z ponowną prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30 kwietnia 2020r.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, że przedłuży termin składania ofert. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegającej na przesunięciu terminu składania ofert, tj. **Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.04.2020 r.** Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Podpisano podpisem elektronicznym:

**Mgr inż. Mariusz Pypka
Z-ca Dyrektora INTiBS**