

Wrocław, dnia 03.11.2020 r.

Do Zainteresowanych

DZ.262.1.27.2020/GNP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont (termomodernizacja) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i ul. Gajowicka 95”

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Z opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego Zadania nr 3 nie wynika wprost czy wykonawca powinien uwzględnić w ofercie następujący zakres robót:

- 1.1. Wymiana stolarki okiennej,
- 1.2. Wymiana stolarki drzwiowej,
- 1.3. Docieplenie dachu, zwiększenie wysokości kanałów wylotowych na dachu,
- 1.4. Wymiana świetlików dachowych,
- 1.5. Remont schodów,
- 1.6. Okładziny płytkami cokołów,
- 1.7. Docieplenie daszków,
- 1.8. Kontrola i malowanie istniejącej podkonstrukcji stalowej pod płytami warstwowymi,
- 1.9. Malowanie wszelkich elementów stalowych na zew i elewacji: balustrady, skrzynki, drzwiczki itp.
- 1.10. Obudowa GK podkonstrukcji stalowej od wew.

którego wykonanie nie wynika wprost z SIWZ oraz z tabeli zakresu na stronie nr 7 pkt. 1.2.1.3. „Załącznika nr 1 do SIWZ – PFU”, tj. Proszę o informację które z wyżej wymienionych zakresy robót powinny być uwzględnione w ofercie wykonawcy.

Odpowiedź nr 1:

Poniżej szczegółowa informacja dotycząca zakresu prac:

- Wymian stolarki okiennej – tak wykonawca zobowiązany jest przewidzieć demontaż i ponowny montaż okien (fasada z płyt warstwowych) i uwzględnić w wycenie. Elewacja lekka mokra – nie ma potrzeby demontażu okien.

- Wymiana stolarki drzwiowej – poza zakresem.
- Ocieplenia dachu - nie dotyczy tego postępowania - ewentualnie na styku należy przewidzieć obróbki lub inne prace zgodnie z dok. Projektową.
- Wymiana świetlików – nie dotyczy, prace wykonane wcześniej.
- Remont schodów - należy przewidzieć w zakresie i uwzględnić w wycenie.
- Okładziny cokołów - należy przewidzieć w zakresie i uwzględnić w wycenie.
- Docieplenie daszków – należy przewidzieć w ofercie wykonie ocieplenia i uwzględnić w wycenie.
- Kontrola i malowanie podkonstrukcji stalowej – należy przewidzieć w zakresie i uwzględnić w wycenie.
- Malowanie wszelkich elementów stalowych: balustrady, skrzynki, drzwiczki itp. – tak, należy przewidzieć w zakresie i uwzględnić w wycenie.
- Obudowa GK podkonstrukcji od wewnątrz - należy przewidzieć w zakresie i uwzględnić w wycenie.

Podpisano podpisem elektronicznym:

Mgr inż. Mariusz Pypka
Z-ca Dyrektora INTiBS