Proj. stalowa szafa zewnętrzna na 10 butli np. CHEMSAFE PANDESA PAN 05, wymiary zewnętrzne 1760x1660x2400mm, masa 550 kg, strefa 2 zagrożenia wybuchem w 1,5 m od zaworu butli w poziomie i pionie
Proj. podstawa do magazynu na 10 butli: ściana z bloczków Silka E16 klasa 20 z dylatowanym wieńcem żelbetowo- keramzytowym o gr. 1,5 cm o wysokości 260 cm, RDT20, na fundamencie żelbetowym gr.0,3 m z zbrojonymi górą i dołem siatką z prętów Ø5 o oczkach 15x15cm, Stal klasy A-IIIN fyk=420MPa. Płyta na podsypce tłuczniowej o grubości 0,4m
Aluminiowy wolnostojący maszt odgromowy z podstawą betonową o wysokości 4 m, średnica podstawy stabilizującej 500 mm, ciężar 40 kg
Instalacja gazów technicznych przechodząca pod gruntem
Skrzyżowanie gazociągu z drogą pożarową
Skrzyżowanie gazociągu z drogą pożarową
Skrzyżowanie gazociągu z drogą pożarową